



1. Размеры для справок.
2. А - места подвода проводов.
3. Б - посадочное место для установки корпуса на DIN-рейку 35 мм.
4. В - отверстия для крепления изделия на стену.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентиляционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

						ФИАШ.436234.621 ГЧ					
						источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200M DIN Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						1:2	
Разраб.											
Пров.											
							Лист	Листов 1			
Нач.КБ							БАСТИОН				