

Перв. примен.	ФИАШ.436518.085 МЭ			
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

A1

X3

+

-

АКБ +

АКБ -

~ 220 В

50 Гц

X1

L

E

N

ФАЗА

ЗЕМЛЯ

НОЛЬ

X2

+

-

ВЫХОД +

ВЫХОД -

X4

1

2

~24В

~24В

X5

1

2

3

-(0В)

+(12В)

A1 – Источник вторичного электропитания резервированный SKAT-UPS 1000 исп.V RACK

X1 – разъем для подключения напряжения сети ~220В, 50Гц.

X2 – розетка для подключения нагрузки, ~220В, 50Гц

X3 – разъем для подключения внешней АКБ

X4 – разъемная клеммная колодка для подключения нагрузки ~24В, 50Гц

X5 – разъемная клеммные колодк для подключения нагрузки =12В, 0Гц

					ФИАШ.436518.085 МЭ			
1		ФИАШ.156-15		16.04.15	Источник вторичного электропитания резервированный SKAT-UPS 1000 исп.V RACK Электромонтажный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.						БАСТИОН		
Утв.								

Копировал

Формат А3